



FÖRKLARINGAR

FÖRBIGÅNGSSP JÄLL BRAND

SP2-INJUSTERINGSSPJÄLL MED MOTOR (C4)

LJUDDÄMPARE

SP1-INJUSTERINGSSPJÄLL

KOLFILERFLÄKT

BRANDGAS-BACKSPJÄLL

FÖRKLARINGAR

LB01-FTX 1- 500 x 500-B-13- Y-41

SYSTEM

MEDIE

MATERIAL

DIMENSION CIRK.

DIMENSION REKT

DIMENSION CIRK.

DIMENSION REKT

ISOLERING TYP B/K/L

ISOLERING SPECIAL

YTBEKLÄDNAD

YTBEKLÄDNAD TYP

SYSTEM

LB01-FTX-HUS1 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

LB02-FTX-HUS2 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

LB03-FTX-HUS3 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

LB04-FX-HUS2 (LOA1) LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

LB05-FTX-HUS2 (LOA2) LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

FF01-HUS1- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.01

FF02-HUS1- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.02

FF03-HUS1- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.03

FF04-HUS2- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.04

FF05-HUS2- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.05

FF06-HUS2- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.06

FF06-GARAGE CO2- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.07

MEDIE

F - FRÄNLUFT

A - AVLUFT

U - UTELUFT

T - TILLUFT

MATERIAL

1-FÖRZINKAD PLÅT

2-

ISOLERING

B13-BRAND EI30

B16-BRAND EI60

B23-BRAND EI30+ALU. FOLIE

B26-BRAND EI60+ALU.FOLIE

K25-KONDENS 50mm

V17-VÄRME 70mm

V19-VÄRME 100mm

B16+V17-UTV.NÄTM/EI60 BRAND+VÄRME 70

YTBEKLÄDNAD

Y-----

SAKVAROR

SP1-INJUSTERINGSSPJÄLL-FLAKTWOODS-IRIS

SP2-M-AVSTÄNGNINGSSPJÄLL M.MOTOR

BS1-BRANDSPJÄLL HAGAB BACIC 1

BS2-FALKT WOODS ETPR-E-03-1 (24V AC/DC)

LD1-CIRK. LJUDDÄMPARE-LINDAB SLCU100-1200

LD2-CIRK. LJUDDÄMPARE-LINDAB SLCU100-900

LD3-REKT. LJUDDÄMPARE-LINDAB

RL1-RENSLUCKA

TD1-TILLUFTSDON-FLAKTWOODS-KTI

FD1-FRÄNLUFTSDON-FLAKTWOODS-KSO

OD1-ÖVERLUFTSDON

AD1-AVLUFT TAKHUV-BEVENT RASCH-BRIH-xxx

AD2-AVLUFT GRILLE-FLAKT WOODS-RIS

UD1-UTELUFT TAKHUV BEVENT RASCH-BRFH-xxx

UD2-AVLUFT GRILLE-FLAKT WOODS-RIS

Isolerade på synliga kanaler vara skall försedd med ytsikt av aluminiumfolie. Skall håttas och tejpas med alu-tejp.

Rensluckor enligt stormåstarens anvisningar.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

RELATIONSHANDLING

Kv. Liljekonvaljen

JÄRVASTADEN, SOLNA

SKANSKA

A	SKANSKA TEKNIK	Tel. 010-448 13 29
K	BJERKING	Tel. 010-211 80 00
E	RESISTA AB	Tel. 08-594 97070
L	LANDSKAPSLAGET AB	Tel. 08-442 48 20
V	ENERGOAVOTS	Tel. +371 671 123 50
W	AF INFRASTRUKTUR	Tel. 010-505 00 00

OPPDRAG NR

141302

RITAD/KONSTR. AV

Emilis Kauzens

HANDLAGGARE

Māris Maļevics

DATUM

2016-01-29

ANSVARIG

Dainis Ziliis

NYBYGGNAD BOSTADER

PRINCIPSCHEMA LUFTBEHANDLING HUS 2

LB02 DEL.4.

SKALA

A1 -

A3 -

NUMMER

V 57.1-2004

BET