



FÖRKLARINGAR

LB01-FTX 1-	500 x 500-B-13-	Y-41
SYSTEM	MEDIE	MATERIAL
		DIMENSION CIRK.
		DIMENSION REKT.
		DIMENSION REKT.
		ISOLERING TYP BV/KL
		ISOLERING SPECIAL
		YTBEKLÄDNAD
		YTBEKLÄDNAD TYP

SYSTEM
LB01-FTX-HUS1 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
LB02-FTX-HUS2 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
LB04-FTX-HUS3 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
LB05-FTX-HUS2 (LOA1) LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
LB05-FTX-HUS2 (LOA2) LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
FF01-HUS1-FRÄNLUFTSFLÄKT NR.01
FF02-HUS1-FRÄNLUFTSFLÄKT NR.02
FF03-HUS1-FRÄNLUFTSFLÄKT NR.03
FF04-HUS2-FRÄNLUFTSFLÄKT NR.04
FF05-HUS2-FRÄNLUFTSFLÄKT NR.05
FF06-HUS2-FRÄNLUFTSFLÄKT NR.06
FF07-GARAGE CO2-FRÄNLUFTSFLÄKT NR.07

MEDIE
F - FRÄNLUFT
A - AVLUFV
U - UTELUFT
T - TILLUFT
MATERIAL
1-FÖRZINKAD PLÅT
2-
ISOLERING
B11-BRAND EI15
B13-BRAND EI30
B16-BRAND EI60
K25-KONDENS 50mm
V17-VÄRME 70mm

YTBEKLÄDNAD
Y-
SAKVAROR
SP1-INJUSTERINGSSPJÄLL-FLAKTWOODS-IRIS
SP2-INJUSTERINGSSPJÄLL-REKTANGULÄR
SP3-M-AVSTÄNGNINGSSPJÄLL M.MOTOR
BS1-BRANDSPJÄLL HAGAB BACIC 1
BS2-FALKT WOODS ETPR-E-03-1 (24V AC/DC)
BS3-WELAND
LD1-CIRK. LJUDDÄMPARE-LINDAB SLCU100-1200
LD2-CIRK. LJUDDÄMPARE-LINDAB SLCU100-900
LD3-REKT. LJUDDÄMPARE-LINDAB
RL1-RENSLUCKA-CIRCULAR PLUG
RL2-RENSLUCKA-REKTANGULÄR PLUG
RL3-RENSLUCKA-CIRCULAR SIDE
RL4-RENSLUCKA-REKTANGULÄR SIDE
TD1-TILLUFTSDON-FLAKTWOODS-KTI
TD2-TILLUFTSDON-HALTON-FLE
TD3-TILLUFTSDON-FLAKTWOODS-KE
TD4-TILLUFTSDON-LINDAB-LKA
FD1-FRÄNLUFTSDON-FLAKTWOODS-KSO
AD1-AVLUFV TAKHUV-BEVENT RASCH-BRIH-xxx
AD2-AVLUFV GRILLE-FLAKT WOODS-RIS
UD1-UTELUFT TAKHUV BEVENT RASCH-BRFH-xxx
UD2-AVLUFV GRILLE-FLAKT WOODS-RIS

Isolerade på synliga kanaler vara skall försedd med ytskikt av aluminiumfolie. Skall hållas och tejpas med alu-tejp.
Rensluckor enligt stormarens anvisningar.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
RELATIONSHANDLING			
Kv. Liljekonvaljen JÄRVASTADEN, SOLNA			
SKANSKA			
A	SKANSKA TEKNIK	Tel. 010-448 13 29	
K	BJERKING	Tel. 010-211 80 00	
E	RESISTA AB	Tel. 08-594 97070	
L	LANDSKAPSLAGET AB	Tel. 08-442 48 20	
V	ENERGOAVOTS	Tel. +371 671 123 50	
W	AF INFRASTRUKTUR	Tel. 010-505 00 00	
OPDRAG NR	RITAD/KONSTR. AV	HANDLAGGARE	
141302	Emilis Kaužens	Māris Makevics	
DATUM	ANSVARIG		
2016-01-29	Dainis Ziliis		
NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS TRAPPHUS 2, PLAN 5 LUFTBEHANDLING			
SKALA	NUMMER	BET	
A1 1:50 A3 1:100	V 57.1-1502		