



FÖRKLARINGAR				
SYSTEM	LB01-FTX 1-	500 x 500-B-13-	Y-41	
MEDE				
MATERIAL				
DIMENSION CIRK.				
DIMENSION REKT.				
DIMENSION CIRK.				
DIMENSION REKT.				
ISOLERING TYP				
ISOLERING				
YTBEKLÄDNAD				
YTBEKLÄDNAD				
TYP				

SYSTEM
LB01-FTX-HUS1 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
LB02-FTX-HUS2 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
LB03-FTX-HUS3 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
LB04-FX-HUS2 (LOA1) LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
LB05-FTX-HUS2 (LOA2) LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
FF01-HUS1-FRÄNLUFTSFLÄKT NR.01
FF02-HUS1-FRÄNLUFTSFLÄKT NR.02
FF03-HUS1-FRÄNLUFTSFLÄKT NR.03
FF04-HUS2-FRÄNLUFTSFLÄKT NR.04
FF05-HUS2-FRÄNLUFTSFLÄKT NR.05
FF06-HUS2-FRÄNLUFTSFLÄKT NR.06
FF07-GARAGE CO2-FRÄNLUFTSFLÄKT NR.07

MEDE
F - FRÄNLUFT
A - AVLUF
U - UTELUFT
T - TILLUFT

MATERIAL
1-FÖRZINKAD PLÅT
2-

ISOLERING
B11-BRAND EI15
B13-BRAND EI30
B16-BRAND EI60
K25-KONDENS 50mm
V17-VÄRME 70mm

YTBEKLÄDNAD
Y-----

SAKVAROR
SP1-INJUSTERINGSSPJÄLL-FLAKTWOODS-IRIS
SP2-INJUSTERINGSSPJÄLL-REKTANGULÄR
SP3-M-AVSTANGNINGSSPJÄLL M.MOTOR
BS1-BRANDSPJÄLL HAGAB BACIC 1
BS2-FALKT WOODS ETPR-E-03-1 (24V AC/DC)
BS3-WELAND
LD1-CIRK. LJUDDÄMPARE-LINDAB SLCU100-1200
LD2-CIRK. LJUDDÄMPARE-LINDAB SLCU100-900
LD3-REKT. LJUDDÄMPARE-LINDAB
LD4-REKT. LJUDDÄMPARE-LINDAB
RL1-RENSLUCKA-CIRCULAR PLUG
RL2-RENSLUCKA-REKTANGULÄR PLUG
RL3-RENSLUCKA-CIRCULAR SIDE
RL4-RENSLUCKA-REKTANGULÄR SIDE
TD1-TILLUFTSDON-FLAKTWOODS-KTI
TD2-TILLUFTSDON-HALTON-FLE
TD3-TILLUFTSDON-FLAKT WOODS-KE
TD4-TILLUFTSDON-LINDAB-LKA
FD1-FRÄNLUFTSDON-FLAKTWOODS-KSO
FD2-SPISKÅPA-1000X1100X400-HALTON
FD3-SPISKÅPA-1100X800X400-HALTON
FD4-SPISKÅPA-2500X1000X550-HALTON
AD1-AVLUF TAKHUV-BEVENT RASCH-BRIH-xxx
AD2-AVLUF GRILLE-FLAKT WOODS-RIS
UD1-UTELUFT TAKHUV BEVENT RASCH-BRFH-xxx
UD2-AVLUF GRILLE-FLAKT WOODS-RIS

Isolerade på synliga kanaler vara skall försedd med ytskikt av aluminiumfolie. Skall haftas och tejpas med alu-tejp.
Rensluckor enligt stormästars anvisningar.

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

RELATIONSHANDLING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Koordinatsystem:
Plan: SWEREF 99 18 00
Höjd: RH00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kv. Liljekonvaljen
JÄRVASTADEN, SOLNA

SKANSKA

A SKANSKA TEKNIK Tel. 010-448 13 29
K BJERKING Tel. 010-211 80 00
E RESISTA AB Tel. 08-594 97070
L LANDSKAPSLAGET AB Tel. 08-442 48 20
V ENERGOAVOTS Tel. +371 671 123 50
W AF INFRASTRUKTUR Tel. 010-505 00 00

OPPDRAG NR
141302

RITAD/KONSTR AV
Emils Kaužens

HANDLAGARE
Māris Maļevičs

DATUM
2016-01-29

ANSVARIG
Dainis Zilītis

NYBYGGNAD FLERBÖSTADSHUS
TRAPPHUS 7, PLAN 2, LOKAL
(FRISÖR,KEMTVÄTT)
LUFTBEHANDLING

SKALA
A1 1:50
A3 1:100

NUMMER
V 57.1-2217

BET