



FÖRKLARINGAR

LB01-FTX 1-	500 x 500-B-13- Y-41
SYSTEM	
MEDIE	
MATERIAL	
DIMENSION CIRK.	
DIMENSION REK1 REKT.	
DIMENSION CIRK.	
DIMENSION REK2 REKT.	
ISOLERING TYP BV/KL	
ISOLERING SPECIAL	
YTBEKLÄDNAD	
YTBEKLÄDNAD TYP	

SYSTEM  
LB01-FTX-HUS1 LUFTBEHANDLINGSSAGGREGAT  
LB02-FTX-HUS2 LUFTBEHANDLINGSSAGGREGAT  
LB04-FTX-HUS3 LUFTBEHANDLINGSSAGGREGAT  
LB05-FTX-HUS2 (LOA1) LUFTBEHANDLINGSSAGGREGAT  
LB05-FTX-HUS2 (LOA2) LUFTBEHANDLINGSSAGGREGAT  
FF01-HUS1- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.01  
FF02-HUS1- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.02  
FF03-HUS1- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.03  
FF04-HUS2- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.04  
FF05-HUS2- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.05  
FF06-HUS2- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.06  
FF07-GARAGE CO2- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.07

MEDIE  
F - FRÄNLUFT  
A - AVLUF  
U - UTELUFT  
T - TILLUFT

MATERIAL  
1-FÖRZINKAD PLÅT  
2-

ISOLERING  
B11-BRAND EI15  
B13-BRAND EI30  
B16-BRAND EI60  
K25-KONDENS 50mm  
V17-VÄRME 70mm

YTBEKLÄDNAD  
Y-

SAKVAROR  
SP1-INJUSTERINGSSPÅLL-FLAKTWOODS-IRIS  
SP2-INJUSTERINGSSPÅLL-REKTANGULÄR  
SP3-M-AVSTÄNGNINGSSPÅLL M.MOTOR  
BS1-BRANDSPÅLL HAGAB BACIC 1  
BS2-FALKT WOODS ETPR-E-03-1 (24V AC/DC)  
BS3-WELAND  
LD1-CIRK. LJUDDÄMPARE-LINDAB SLCU100-1200  
LD2-CIRK. LJUDDÄMPARE-LINDAB SLCU100-900  
LD3-REKT. LJUDDÄMPARE-LINDAB  
RL1-RENSLUCKA-CIRCULAR PLUG  
RL2-RENSLUCKA-REKTANGULÄR PLUG  
RL3-RENSLUCKA-CIRCULAR SIDE  
RL4-RENSLUCKA-REKTANGULÄR SIDE  
TD1-TILLUFTSDON-FLAKTWOODS-KTI  
TD2-TILLUFTSDON-HALTON-FLE  
TD3-TILLUFTSDON-FLAKT WOODS-KE  
TD4-TILLUFTSDON-LINDAB-LKA  
FD1-FRÄNLUFTSDON-FLAKTWOODS-KSO  
AD1-AVLUF TAKHUV-BEVENT RASCH-BRIH-xxx  
AD2-AVLUF GRILLE-FLAKT WOODS-RIS  
UD1-UTELUFT TAKHUV BEVENT RASCH-BRFH-xxx  
UD2-AVLUF GRILLE-FLAKT WOODS-RIS

Isolerade på synliga kanaler vara skall försedd med ytskikt av aluminiumfolie. Skall häftas och tejpas med alu-tejp.  
Rensluckor enligt stormästarens anvisningar.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
RELATIONSHANDLING			
<div><div><div><div>Cela</div><div>7 6 5 4 3 2 1</div></div><div><div>Koordinatsystem: Plan: SWEREF 99 18 00 Höjd: RH00</div></div></div><div><div>Diagramtoppa alla</div><div><div>1 2 3</div><div>10 4</div><div>11 5</div><div>12 6</div><div>8 7</div></div></div><div><div>Ö</div></div></div>			
Kv. Liljekonvaljen JÄRVASTADEN, SOLNA			
SKANSKA			
A	SKANSKA TEKNIK	Tel. 010-448 13 29	
K	BJERKING	Tel. 010-211 80 00	
E	RESISTA AB	Tel. 08-594 97070	
L	LANDSKAPSLAGET AB	Tel. 08-442 48 20	
V	ENERGOAVOTS	Tel. +371 671 123 50	
W	AF INFRASTRUKTUR	Tel. 010-505 00 00	
OPDRAG NR 141302		RITAD/KONSTR. AV Emilis Kauzens	HANDLAGARE Māris Makevics
ANSVARIG Dainis Ziliits		DATUM 2016-01-29	
NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS TRAPPHUS 9, PLAN 2, DEL 1 LUFTBEHANDLING			
SKALA A1 1:50 A3 1:100	NUMMER V 57.1-3291		BET