

FÖRKLARINGAR

DÄR EJ ANMÄT ANGES GÄLLER FÖLJANDE:

- ☒ ELCENTRAL INKL. BREDAANSUTRUSTNING
- ☐ 2-VÅGS UTTAG INOMHUS, 300 ÖG.
- ☐ 1-VÅGS UTTAG BALKONG/UTEPÅT.S, 650 ÖG
- ☐ 3 ST UTTAG I HÖRNBOKS PÅ VÅGG MOT ÖVERSKÅP.
- ☐ S UTTAG FÖR SPIS/HALL/UGN LEDNING 5G2,5.
- ☐ PM 1-VÅGS UTTAG FÖR DISKMASKIN, 500 ÖG.
- ☐ F 1-VÅGS UTTAG FÖR FLÄKT, 2000 ÖG.
- ☐ K K 1-VÅGS UTTAG FÖR KYL/Frys 2200 ÖG.
- ☐ M 1-VÅGS UTTAG FÖR MIKROVÅGSGUGN, 1700 ÖG.
- ☐ U UTTAG FÖR UGN, 1700 ÖG. LEDNING 5G2,5
- ☐ TM 2 ST 1-VÅGS UTTAG FÖR TVÄTTMASKIN/ TORKTUMLARE MONTERADE VERTIKALT UNDER GEMENSAM TAKRÄNN, 800 ÖG. SEPARAT AVSKARADE.
- ☐ TP 1-VÅGS UTTAG FÖR TVÄTTMASKIN, 800 ÖG.
- ☐ K KANALISATION FÖR RUMSTEROSTAT TILL ELGOD VYÄRNE, 1300 ÖG. OCH TEMPERATURGIVARE I GOLV INSTALLERAS.
- ☒ ANSLUTNING AV BADRUMSSKÅP I BADRUM
- ☐ H KANALISATION FÖR HÄNDUKSTORK.
- ☐ V SPÄNNINGSUTJÄMNING AV VENTILATIONSKANAL, ANSLUTS MED SVEP LEDNING 1G2,5
- ☐ AUTOMATISK DÖRRÖPNARE
- ☒ AK ARMBÄGSKONTAKT
- ☒ VÄGVISANDE UTRYNNINGSSKYLTT
- ☒ MÖBEL YTSINING
- ☐ BERÖRINGSRIKLIGSÄRE
- ☐ KOMBUTTAG
- ☐ NÄRVÄRSENSOR
- LEDNING

3G15

EO/FU INFÄLLT I RÖR

EOO-AL/FOO-AL PÅ STEG/RÄNNA

EOO/FDO FRITT PÅ VÄGG/ TAK.

-G- I GOLV

5G2,5 TILL ARMA TURER I GARAGE, TRAPPHUS OCH KORRIDORER.

ARMA TURER

-T DUKT TAK

-U INFÄLLD

-P PERDLOD

-V VÅGS

-U UNDER ÖVERSKÅP

L20 800 ÖG.

L22 800 ÖG.

L24 PÅLNING AV BELYSNING BAKOM HUSNUMMER.

BET	ANT	RELATIONSHANDLING	MN	2016.02.15
		ZONERING, ANSÄR	SRM	DATUM

RELATIONSHANDLING

