



FÖRKLARINGAR

LB01-FTX 1- 500 x 500-B-13-Y-41

SYSTEM

MEDIE

MATERIAL

DIMENSION CIRK.

DIMENSION REKT.

DIMENSION CIRK.

DIMENSION REKT.

ISOLERING TYP

ISOLERING SPECIAL

YTBEKLÄDNAD

YTBEKLÄDNAD TYP

SYSTEM

LB01-FTX-HUS1 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT  
LB02-FTX-HUS2 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT  
LB03-FTX-HUS3 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT  
LB04-FX-HUS2 (LOA1) LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT  
LB05-FX-HUS2 (LOA2) LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT  
FF01-HUS1- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.01  
FF02-HUS1- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.02  
FF03-HUS1- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.03  
FF04-HUS2- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.04  
FF05-HUS2- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.05  
FF06-HUS2- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.06  
FF07-GARAGE CO2- FRÄNLUFTSFLÄKT NR.07

MEDIE

F - FRÄNLUFT  
A - AVLUFT  
U - UTELUFT  
T - TILLUFT

MATERIAL

1-FÖRZINKAD PLÅT  
2-

ISOLERING

B11-BRAND E115  
B13-BRAND E130  
B16-BRAND E160  
K25-KONDENS 50mm  
V17-VÄRME 70mm

YTBEKLÄDNAD

Y-----

SAKVAROR

SP1-INJUSTERINGSSPJÄLL-FLAKTWOODS-IRIS  
SP2-INJUSTERINGSSPJÄLL-REKTANGULÄR  
SP3-M-AVSTÄNGNINGSSPJÄLL M.MOTOR  
BS1-BRANDSPJÄLL HAGAB BACIC 1  
BS2-FALKT WOODS ETPR-E-03-1 (24V AC/DC)  
BS3-WELAND  
LD1-CIRK. LJUDDÄMPARE-LINDAB SLCU100-1200  
LD2-CIRK. LJUDDÄMPARE-LINDAB SLCU100-900  
LD3-REKT. LJUDDÄMPARE-LINDAB  
RL1-RENSLUCKA-REKTANGULÄR PLUG  
RL2-RENSLUCKA-CIRKULÄR PLUG  
RL3-RENSLUCKA-CIRKULÄR SIDE  
RL4-RENSLUCKA-REKTANGULÄR SIDE  
TD1-TILLUFTSDON-FLAKTWOODS-KTI  
TD2-TILLUFTSDON-HALTON-FLE  
TD3-TILLUFTSDON-FLAKTWOODS-KE  
TD4-TILLUFTSDON-LINDAB-LKA  
FD1-FRÄNLUFTSDON-FLAKTWOODS-KSO  
AD1-AVLUFT TAKHUV-BEVENT RASCH-BRIH-xxx  
AD2-AVLUFT GRILLE-FLAKT WOODS-RIS  
UD1-UTELUFT TAKHUV BEVENT RASCH-BRFH-xxx  
UD2-AVLUFT GRILLE-FLAKT WOODS-RIS

Isolerade på synliga kanaler vara skall försedd med ytskikt av aluminiumfolie. Skall hållas och tejpas med alu-tejp.  
Rensluckor enligt stormarens anvisningar.

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

RELATIONSHANDLING

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Kv. Liljekonvaljen  
JÄRVASTADEN, SOLNA

SKANSKA

A SKANSKA TEKNIK Tel. 010-448 13 29  
K BJERKING Tel. 010-211 80 00  
E RESISTA AB Tel. 08-594 97070  
L LANDSKAPSLAGET AB Tel. 08-442 48 20  
V ENERGOAVOTS Tel. +371 671 123 50  
W AF INFRASTRUKTUR Tel. 010-505 00 00

OPPDRAK NR  
141302

RITAD/KONSTR. AV  
Ermis Kauzens

HANDLAGGARE  
Māris Makevics

DATUM  
2016-01-29

ANSVARIG  
Dainis Ziliis

NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS  
TRAPPHUS 4, PLAN 2 (ENTRÉ)  
LUFTBEHANDLING

SKALA  
A1 1:50  
A3 1:100

NUMMER  
V 57.1-1204

BET