



ANVISNINGAR

- DÄR EJ ANNAT ANGES FÖRLAGGS SPILLVÄTTELEDNINGAR MED 10 PROMILLES FALL.
- ENTREPRENADGRÄNS ÄR HUSLIV.
- SAMTLIGA BLANDARE FÖRSES MED FÖRÄVSTÄNGNINGSENTILER.
- AVLOPPSRÖR S1-32 I DIM 110 GENOM BETONGBJÄLKLAG OCH BRANDAVSKILJANDE VÄGG FÖRSES MED BRANDTAPE.
- VATTENRÖR KV1-38, VV1-38, VVC1-38 GENOM BETONGBJÄLKLAG OCH BRANDAVSKILJANDE VÄGG FÖRSES MED BRANDTAPE.

DIMENSIONER PÅ ANSLUTNINGSLIEDNINGAR:

| APPARAT | KV | SV | VS |
|---------|----|----|--------|
| TS | 12 | 12 | 75 |
| VK | 12 | 12 | 110 |
| DBBL | 15 | 15 | 75 |
| GB | 15 | 15 | UTLOPP |
| UB | 15 | 15 | 75 |
| TV | 15 | | |
| VUK | 15 | | |
| DUBL | 15 | 15 | |
| BKBL | 15 | 15 | |
| SPBL | 15 | 15 | |

RADIATOR (DÄR EJ ANNAT ANGES) 12
RÖRMATERIAL
EXEMPEL VS1-21-22
VS1 ÄNGER MEDIA I RÖRLEDNING, 21 ÄNGER MATERIAL DÄR

- FÖRSTA SIFFRAN ÄR RÖRMATERIAL.
- ANDRA SIFFRAN ÄR ETT LÖPNUMMER FÖR OLIKA TYPER INOM MATERIALOMRÅDET

22 ÄNGER RÖRDIMENSION
MEDIA
VP1 VARME PRIMAR 60°C
VS1 VARME SEKUNDÄR
RAD 55-40°C
VENT 50-30 C
KV1 KALLVATTEN
VV1 VARMVATTEN 55°C
VVC1 VARMVATTEN CIRCULATION
S1 SPILLVATTEN
MATERIAL
1X - STÅLRÖR
11 STÅLRÖR ENL SS326 ELLER HANDELSTUBER
PÅ FJÄRRVARME PRIMÄR STÅLTUBER ENL SS1887 ELLER 1878
14 ELFORZINKADE STÅLRÖR TYP MAPRESS

2X - KOPPARRÖR
21 HÄRDA KOPPARRÖR ENL SS1889 ELLER SS1890
22 KOPPARRÖR TYP PRISOLRÖR
23 KOPPARRÖR TYP PLUSPRISOLRÖR
24 FÖRKROMADE KOPPARRÖR

3X - PLÄSTRÖR
31 DAG OCH SPILLVATTENRÖR AV PP
32 DAG OCH SPILLVATTENRÖR, LJUDDAMPADE TYP RAUPIANO
33 PEX TYP RÖR I RÖR ISOLERADE
34 PEM-SLANG PN10
35 PEX RÖR I RÖR ISOLERADE
36 ALUPEX RÖR I RÖR, ISOLERADE
37 ALUPEX RÖR I RÖR, ISOLERADE
38 ALUPEX HÄRDA RÖR ISOLERADE MED RÖRSKÅL

4X - GJUTJÄRNSRÖR
41 SPILLVATTENRÖR TYP MA

5X - ROSTFRIA RÖR
51 SPILLVATTENRÖR ROSTFRIA TYP BLUCHER ELLER LIKVÄRDIGT.

RELATIONSHANDLING

Kv. Liljekonvaljen
JÄRVASTADEN, SOLNA

SKANSKA

| A | Skanska Teknik | Tel. 010-448 00 00 |
|---|---------------------|--------------------|
| K | Bjerkning | Tel. 010-211 80 00 |
| E | Resista AB | Tel. 08-594 970 70 |
| V | Energovalets | Tel. +37167112350 |
| W | ÄF Infrastruktur AB | Tel. 010 505 00 00 |
| L | Landskapslaget AB | Tel. 08-442 48 20 |

| UPPDRAG NR | RITAD AV | UPPDRAGSSANSVARIG |
|------------|------------|-------------------|
| 587931 | PFN | OLH |
| DATUM | GODKÄND AV | |
| 2016-02-15 | | |

NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS
RÖRSYSTEM
PLAN 1
TRAPPHUS 1, FG +20.26
SKALA
A1:1:50
A3:1:100

NUMMER
V-50-1-1101
I BET

